T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005099

Adı ve Soyadı : Piri Mehmet paşa vakfı ..... **Ada:** 1510 **Parsel:** .....

Adres : Cumhuriyet mah. .....

İhtar Mevzu : 1510 Ada, 186, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 209, 210, 211 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan metruk yapılar tehlikeli durum arz ettiğinden verilen süre içerisinde onarılarak tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı imar kanununun 79 maddesine göre işlem yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet : 30 -Otuz- Gün Suat KÖSEMUSTAFAOĞLU Müdür **Tarih:** 21/12/2020

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağınız ihtar olunur.

Piri Mehmet paşa vakfı.

İhtar Edilen | **Zabıta Memuru** | **Belediye Görevlileri**

Mustafa ALTINAR

TEKNİK RAPOR

186, 188, 189, 190, 191
194, 196, 197, 199
209, 201, 209, 210, 211

Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mah., (Ada: 7516, Parsel:.....)
.....Cad./Sok., ...kapı numaralı Piri mehmet paşa vakfı'a ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 21 / 12 / 2020 günü yapılan tetkikte mezkur,

Yığma yapılar yapım tekniğine uyulmadan (taş-tuğla
buket bibirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi
kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapılarda
çatlaklar temel delci farklı oturmadan dolayı ayrılmalar
oluştuğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar
dış etkenlerden (kar, yağmur suyu, don etkisi vb) dolayı
zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kapı ve pencerelerinin
olmadığı, tavan kısımlarında kısmen yıkılmalar olduğu
tespit edilmiş olup bulunduğu yerin insan yoğunluğu
düşünüldüğünde can güvenliğini tehdit ettiği.

.....olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30, otuz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tayfun DURAN
İnşaat Mühendisi
Dip. No: 4013
Tetkik Eden
MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Tetkik Eden
MİMAR
Oda No: 51679