T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005457

Adı ve Soyadı : Mehmet SOYIŞIK **Ada:** 1510 **Parsel:** 208

Adres : Cumhuriyet .

İhtar Mevzu : 1510 Ada, 208 parselde bulunan metruk yapı görüntü kirliliği ve tehlikeli durum arz etmekte olup verilen süre içerisinde onarılarak tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine gore işlem yapılacağı ihtar olunur.

Suat KÖSEHALİLOĞLU
Muhtar

Verilen Müddet : 30 Otuz Gün **Tarih:** 21 / 12 / 2020

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağınız ihtar olunur.

İhtar Edilen	Zabıta Memuru	Belediye Görevlileri
Mehmet Soyışık	Ali Yalçıçelik	Mustafa AVŞAR

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, ...Mah., (Ada: 1510, Parsel: 208) — .....Cad./Sok., — kapı numaralı Mehmet Sayısık'a ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 21 / 12 / 2020 günü yapılan tetkikte mezkur,

Yığma yapının yapım tekniğine uyulmadan (taş, tuğla briket birbirine bindirmeli sistemve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar, temeldeki farklı oturmadan dolayı ayrılmalar oluştuğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar, yağmursuyu, donma etkisi vb.) dolayı zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kopuk ve pek cesdeşinin olmadığı tespit edilmiş olup belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu düşünüldüğünde, can güvenliğini tehdit ettiği.

.....olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30, Otuz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden
İnşaat Mühendisi
Dip. No: 2013
MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Tetkik Eden
MİMAR
Oda No: 51079